



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A
LA CONSOMMATION HUMAINE**



**PREFECTURE
DE L'AUBE**

**Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 19 décembre 2019

NOGENT SUR SEINE

**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE NOGENT SUR SEINE
Mairie**

10400 NOGENT SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00081724	
Unité de gestion		0052	NOGENT SUR SEINE
Installation	UDI	000204	NOGENT SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	S	0000001533	LOGEMENT FOYER ST ROCH
Localisation exacte			LOGEMENT FOYER ST ROCH CUISINE
Commune			NOGENT-SUR-SEINE

Prélevé le : jeudi 12 décembre 2019 à 11h12

par : MATHIEU DJACZUCK

Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00081724)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour la déléguée territoriale
Pour l'Ingénieur du Génie Sanitaire
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires**

Charlie BORIES

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PCN

Code SISE de l'analyse : 00081843

Référence laboratoire : 19M100027-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,0341	mg/L	2.00	1.00
Nickel	1,2	µg/L	20.00	
Plomb	0,4	µg/L	10.00	