



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE**



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 4 septembre 2020

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE NOGENT SUR SEINE
Mairie
10400 NOGENT SUR SEINE

NOGENT SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

Mairie
-7 SEP. 2020
NOGENT SUR SEINE

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00085204	
Unité de gestion		0052	NOGENT SUR SEINE
Installation	CAP	001398	NOGENT LES ESSARTS FORAGE P33 F1
Point de surveillance	P	0000001702	NOGENT LES ESSARTS P33 F1

Prélevé le : lundi 31 août 2020 à 10h11
par : MATHIEU DJACZUCK

Type visite : RPVIS

Localisation exacte ROBINET CANALISATION SORTIE PUIT - FORAGE 1

Commune SAULSOTTE (LA)

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00085204)

Compte tenu du paramètre contrôlé, cette eau est conforme à la référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définie par l'arrêté du 09 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Pour suivi	Technique
Elus	C. Grammat C. Poissenot
Copies	D. Thomas V. Claude-Moize H. Sureau
Chrono	

Pour la Déléguée territoriale
L'Ingénieur du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain

Température de l'eau

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

13,5 °C

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : RADIO

Code SISE de l'analyse : 00085322

Référence laboratoire : 20M066066-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Radon 222

<4 Bq/L